



Sarajevo, 09.09.2024. godine

## PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA

Robe – Rezervni dijelovi za protupožarnu zaštitu;

Na osnovu člana 14a. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14, 59/22 i 50/24 ), Centralna banka Bosne i Hercegovine vrši prethodnu provjeru tržišta, prije pokretanja postupka javne nabavke robe – Rezervni dijelovi za protupožarnu zaštitu za potrebe Odjeljenja za sisteme sigurnosti Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine.

U svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavkom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava tržište putem web stranice [www.cbbh.ba](http://www.cbbh.ba).

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine traži savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili učesnika na tržištu, koji može uključivati i informativnu cijenu ponude za predmet nabavke, prema tehničkoj specifikaciji za nabavku robe – Rezervni dijelovi za protupožarnu zaštitu, uz molbu da se tražene informacije dostave do 17.09.2024. godine, do kraja radnog dana.

**Tražene informacije se mogu dostaviti na email adresu: [alen.dzano@cbbh.ba](mailto:alen.dzano@cbbh.ba)**



Rezervni dijelovi za protupožarnu zaštitu					
R.br	Opis stavke	Jed. Mj.	Količina	Jedinična cijena bez PDV	Ukupna cijena bez PDV
1	Centrala za dojavu	kom	3		
2	Modul za gašenje	kom	4		
3	Akumulatori 7Ah	kom	10		
4	Optički javljač požara	kom	10		
5	Ručni javljač požara	kom	10		
6	Stop taster	kom	5		
7	Sirena sa bljeskalicom	kom	5		
8	Centrala za gas detekciju	kom	2		
9	Detektor gasa- metana	kom	2		
10	Okidač boce za gašenje	kom	1		
11	Presostat na boci za gašenje	kom	1		
Ukupno bez PDV					
PDV 17%					
Sveukupno s PDV					

### Tehnička i profesionalna sposobnost

(tehničke i profesionalne sposobnosti koje ponuđač treba imati za izvođenje radova)

- Potvrda nadležnog tijela da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke,
- Ovlaštenje za ispitivanje stabilnih sistema za gašenje požara (nakon eventualne zamjene rezervnog dijela na stabilnom sistemu, na istom se vrši ponovno ispitivanje, nakon čega ponuđač ima obavezu da dostavi POTVRDU o ispravnosti u funkcionalnosti stabilnog sistema za gašenje,
- Da ponuđač ima uposlenog najmanje po jednog inženjera mašinske i elektro struke sa položenim „stručnim“ ispitom,
- Da ponuđač ima uposlenog tehničara elektro struke (servisera) sa najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
- Garancija na ugrađene rezervne dijelove treba biti minimalno jednu godinu,